

ZP.8/2022

Dotyczy: Zamówienia dla zadania pn. „Wykonanie instalacji elektrycznej w celu dostosowania obiektu Parku Wodnego w Tarnowskich Górach do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść pytań oraz udziela odpowiedzi na pytania.

Pytania z dn. 23.11.2022r.

1. opublikowanie brakujących rysunków z Wykazu części rysunkowej zamieszczonego w opisie projektowym na str. 17

2.	E-02	Instalacja oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego. Rzut parteru.	1:100
5.	E-05	Schemat monitoringu oprav awaryjnych/ewakuacyjnych	-
6.	E-06	Schemat połączeń PWP	-
7.	E-100	Rozdzielnica RW1, RW2, RW3. Schemat doposażenia.	-
8.	E-101	Rozdzielnica RNpoż. Schemat strukturalny. Widok elewacji.	-
10.	EN-02	PLAN INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU POZIOM 0	1:100
17.	EN-12	SCHEMAT INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA	-

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Zamawiający udostępnił na stronie prowadzonego postępowania aktualny projekt.

Pytanie:

2. potwierdzenie, że zakres niniejszego postępowania nie obejmuje montażu klap/okien oddymiających lecz jedynie system ich sterowania .
W przekazanej dokumentacji, wykazach sprzętu i przedmiarze brak jakichkolwiek danych w tym zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego:

2. Zakres postępowania nie obejmuje montażu klap/okien oddymiających lecz jedynie system ich sterowania.

Pytanie:

3. Po zapoznaniu się z udostępnioną dokumentacją prosimy o udostępnienie brakujących rysunków:

- E-02 Instalacja oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego. Rzut parteru,
- E-05 Schemat monitoringu oprav awaryjnych/ewakuacyjnych
- E-06 Schemat połączeń PWP,
- E-100 Rozdzielnica RW1, RW2, RW3. Schemat doposażenia,
- E-101 Rozdzielnica RNpoż. Schemat strukturalny. Widok elewacji,

- EN-02 PLAN INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU POZIOM 0
- EN-12 SCHEMAT INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA

Odpowiedź Zamawiającego:

3. Zamawiający udostępnił na stronie prowadzonego postępowania aktualny projekt.

Pytanie:

4. Prosimy o informację, czy zakres prac obejmuje również I piętro budynku.

Odpowiedź Zamawiającego:

4. Zakres obejmuje cały budynek.

Pytanie:

5. Prosimy o informację, czy zastosowane w projekcie oprawy awaryjne mają posiadać centralny system monitoringu.

Odpowiedź Zamawiającego :

5. Tak .

Pytanie:

6. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o brakujące pliki, zgodnie z częścią opisową projektu str. 17 (tabela), w tym:

- a) E-02 Instalacja oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego. Rzut parteru.
- b) E-05 Schemat monitoringu opraw awaryjnych/ewakuacyjnych
- c) E-06 Schemat połączeń PWP
- d) E-100 Rozdzielnica RW1, RW2, RW3. Schemat doposażenia.
- e) E-101 Rozdzielnica RNpoż. Schemat strukturalny. Widok elewacji.
- f) EN-02 Instalacja oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego. Rzut parteru.
- g) EN-06 Schemat połączeń PWP - PLIK JEST TYLKO Z NAZWY A ZAWARTOŚĆ TO RYSUNEK EN-03.
- h) EN-12 SCHEMAT INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA

Odpowiedź Zamawiającego:

6. Zamawiający udostępnił na stronie prowadzonego postępowania aktualny projekt

Pytanie z dn. 24.11.2022r.

1. Proszę o potwierdzenie czy w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu pkt 3.4.1 będą Państwo akceptować prace budowlane w zakresie wszystkich sieci elektrycznych, w tym instalacji niskoprądowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Wykazane referencje mogą obejmować wykonanie instalacji elektrycznych wraz z instalacjami niskoprądowymi. Nie można wykazać robót tylko na instalacje niskoprądowe.

Pytanie:

2. Proszę o przesłanie brakujących załączników wyspecyfikowanych w pliku "PW-TG-ppoz_E_opis-

techniczny" na stronie siedemnastej w punkcie "4. Część rysunkowa" tzn. numerów rysunków E-02, E-05, E-06, E-100, E-101, EN-02, EN-12

Odpowiedź Zamawiającego:

2. Zamawiający udostępnił na stronie prowadzonego postępowania aktualny projekt

Pytanie:

3. Proszę o przedstawienie możliwości odbycia wizji lokalnej na obiekcie oraz propozycję terminu lub możliwości kontaktu w tej sprawie.

Odpowiedź Zamawiającego:

3. W sprawie umówienia terminu wizji prosimy o kontakt pod numerem telefonu 798 878 063 w godzinach 9.00 - 11.00

Ponadto Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SWZ.