

Tarnowskie Góry, dnia 28.11.2022 r.

**ZP.8/2022**

**Dotyczy: Zamówienia dla zadania pn. „Wykonanie instalacji elektrycznej w celu dostosowania obiektu Parku Wodnego w Tarnowskich Górach do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego”**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść pytań oraz udziela odpowiedzi na pytania.

**Pytania z dn. 25.11.2022r.**

**1.** Prosimy o przedstawienie opinii i ekspertyzy rzeczoznawcy do spraw ochrony PPOŻ. Brak w dokumentacji przetargowej. Dokumenty niezbędne do przygotowania oferty.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Ekspertyza zostanie udostępniona Wykonawcy na etapie wykonywania prac. Projekt budowlany został opracowany zgodnie z wymaganiami ekspertyzy p.poż.

**Pytanie:**

**2.** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przedstawi stosowną opinię i ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw ochrony PPOŻ w odniesieniu do przedstawionej dokumentacji projektowej i planowanych prac remontowych na obiekcie.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Ekspertyza zostanie udostępniona Wykonawcy na etapie wykonywania prac.

**Pytanie:**

**3.** Prosimy o przedstawienie postanowienia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej odnośnie obiektu i projektu przebudowy. Dokument niezbędny do przygotowania oferty.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Postanowienie komendanta WPSP- udostępnione na stronie Zamawiającego.

**Pytanie:**

**4.** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przedstawi stosowne postanowienie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej odnośnie obiektu i projektu przebudowy.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający przedstawi postanowienie Komendanta WPSP.

**Pytanie:**

**5.** Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy nie jest utylizacja starego systemu SSP, pośrednich punktów systemu oraz czujek pożarowych, w tym czujek izotopowych.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Utylizacja starego systemu SSP po stronie Zamawiającego.

**Pytanie:**

**6.** W nawiązaniu do poprzedniego. Jeśli tak to prosimy o przekazanie informacji, jaka jest ilość czujek na obiekcie o danym typie (w tym ilość czujek izotopowych), ilość pośrednich punktów sterowania i centrali sterowniczych.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Utylizacja starego systemu SSP po stronie zamawiającego

**Pytanie:**

7. Prosimy o potwierdzenie, że cała instalacja kablowa systemu ochrony pożarowej jest do wymiany.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Cała instalacja kablowa systemu ochrony pożarowej jest do wymiany

**Pytanie:**

8. W nawiązaniu do poprzedniego. Jeśli mają być odstępstwa to prosimy o przedstawienie dokładnej ilości okablowania i naniesienia na rzuty pomieszczeń odcinka do pozostawienia. Dane niezbędne do skalkulowania oferty.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Cała instalacja kablowa systemu ochrony pożarowej jest do wymiany.

**Pytanie:**

9. Prosimy o potwierdzenie, że okablowanie, które nie będzie wykorzystywane i jest na trwale zabudowane i nie podlega demontażowi.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Okablowanie, które nie będzie wykorzystane i jest na trwale zabudowane nie podlega demontażowi.

**Pytanie:**

10. Prosimy o przedstawienie pełnej dokumentacji powykonawczej obiektu w kwestii istniejącego systemu sygnalizacji pożaru, czujek pożarowych oraz oświetlenia awaryjnego i awaryjnego ewakuacyjnego.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Podstawą wyceny jest opracowany projekt budowlany.

**Pytanie:**

11. Prosimy o przedstawienie listy elementów i urządzeń do demontażu, zarówno co do nazwy, funkcji jak i ilości poszczególnych pozycji.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Demontażowi podlega instalacja elektryczna w zakresie oświetlenia awaryjnego/ ewakuacyjnego zgodnie z przedmiarem.

**Pytanie:**

12. Prosimy o podmianę rysunku EN-06 na właściwy. W tej chwili mimo uzupełnienia dokumentacji w dalszym ciągu jest rysunek EN-03, mimo poprawnej nazwy pliku pdf EN-06.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Rysunek EN - 06 ( nazwa pliku ) jest poprawny - PLAN INSTALACJI SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU POZIOM "O"; projektant popełnił błąd w numeracji rysunków, omyłkowo wpisał EN-03 zamiast EN - 06; treść rysunku jest prawidłowa i nie pokrywa się z rysunkiem EN -03

**Pytanie:**

13. Prosimy o podanie budżetu w zł brutto, jaki Zamawiający przewidział na podmiotową inwestycję.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinalizowanie przedmiotu zamówienia na stronie prowadzonego postępowania, tuż przed otwarciem ofert.

**Pytanie:**

**14.** Prosimy o wyjaśnienie w jakim znaczeniu w postępowaniu stosowane jest określenie „dzień roboczy”.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Przez dni robocze rozumiemy dni od poniedziałku do piątku włącznie

**Pytanie:**

**15.** Prosimy o podanie kosztów wymiany wody w poszczególnych basenach.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Posiadamy 15 niecek basenowych o różnych pojemnościach. Sumaryczna objętości wody około 1600 m<sup>3</sup>.

**Ponadto Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.**

**Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SWZ.**