

Tarnowskie Góry, dnia 29.11.2022 r.

ZP.10/2022

Dotyczy: Zamówienia dla zadania pn. „Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w celu dostosowania obiektu Parku Wodnego w Tarnowskich Górach do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść pytań oraz udziela odpowiedzi na pytania.

Pytania z dn. 28.11.2022r.

1. Zwracamy się z zapytaniem czy nowe hydranty ze względu na charakter obiektu powinny być wykonane ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga, aby nowe hydranty były wykonane z stali nierdzewnej.

Ponadto Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SWZ.