Zabudowa hydrantu 25 przed wejściem do klatki schodowej

Zabudowa hydrantu 25 przed wejściem do klatki schodowej

Zabudowa drzwi o szerokości 120cm

Likwidacja drzwi oraz poszerzenie otworu do szerokości min 120 cm

Zabezpieczenie ppożarowe otworu po szybie dźwigu

Otwór w stropie po szybie do zaślepienia.
- zabudowa stropu w klasie REI120

STROP NAD HYDROFOROWNIĄ W KLASIE REI120

Zabezpieczenie ppożarowe szachtu instalacyjnego

REI120

EI60 S200

EI60

EIS30

POZA ZAKRESEM EKSPERTYZY

Z uwagi na brak dostępu do strefy należy założyć na etapie realizacji możliwość wprowadzania zmian w systemie sygnalizacji pożaru.

LEGENDA

- CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU
- CZUJKA DYMU – OPTYCZNA
- CZUJKA DYMU – WIELOSENSOROWA
- CZUJKA TEMPERATUROWA
- WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA CZUJKI
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻARU
- CZUJKA DYMU – LINIOWA
- MODUŁ x–WEJŚĆ/y–WYJŚĆ
- SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO–OPTYCZNY
- KLAPA PPOŻ
- CENTRALA WENTYLACYJNA
- DRZWI OBJĘTE KONTROLĄ DOSTĘPU
- ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
- DRZWI PRZESUWNE
- CENTRALA ODDYMIANIA
- PRZYCISK ODDYMIANIA
- CZUJKA DYMU – OPTYCZNA
- SIŁOWNIK KLAPY ODDYMIANIA
- SIŁOWNIK DRZWI NAPOWIETRZAJĄCYCH

BPE Michał Kwiek
pracownia projektowa
ul. Jasna 33a,
44-100 Gliwice, tel.133

Inwestor:
AGNICA MCAT.PL SZPITAL GÓRNICZY S.A.
ul. OBWODNICA 3
42-600 TARNOWSKIE GÓRY

Data: LUTY 2022 r.

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień / Podpis
Projektował (w zakresie)	mgr inż. Michał Kwiek	SLK/KOIB/PWOE/13
Sprawdził (w zakresie)	mgr inż. Mariusz Szlenk	SLK/4438/PWOE/13

Lokalizacja: 42-600 TARNOWSKIE GÓRY, UL. OBWODNICA 3

Nazwa projektu branżowego: Projekt budowlany instalacji sygnalizacji pożaru, instalacji sygnalizacji włamania i napadu, instalacji kontroli dostępu, instalacji sygnalizacji optycznej ewakuacji oraz instalacji sygnalizacji optycznej ewakuacji w budynku Hali Wstępnej w lokalizacji Oddziału w Siedlcu II w miejscowości Wyrów 337

Nazwa rysunku: PLAN INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU. POZIOM -1

Faza proj.:	PROJEKT BUDOWLANY/WYKONAWCZY	Nr rysunku: EN-01
Skala:	1:50	Nr arkusza:

Kopiowanie i rozwijanie fragmentów niniejszego projektu w celach przekraczających zakres umowy na sporządzenie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia BPE Michał Kwiek