

Tarnowskie Góry, dnia 13.12.2022 r.

**ZP.10/2022**

**Dotyczy: Zamówienia dla zadania pn. „Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w celu dostosowania obiektu Parku Wodnego w Tarnowskich Górach do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego”**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść pytań oraz udziela odpowiedzi na pytania.

**Pytania z dn. 09.12.2022r.**

1. W dokumentacji rysunkowej jak i opisie technicznej brak informacji o średnicy rury wodnej na instalacji socjalno-bytowej na której należy zabudować elektromagnetyczny zawór pierwszeństwa.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Rura średnicy 150 stal

2. Czy podłączenie sterowania zestawu hydroforowego z zaworem pierwszeństwa jest w zakresie przedmiotowego zadania.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak.

**Ponadto Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.**

**Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SWZ.**

Podpisano podpisem elektronicznym  
Michał Fajer