

Dotyczy: SPROSTOWANIE I WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ do przetargu:
„Budowa kąpieliska otwartego na terenie Parku Wodnego w Tarnowskich Górach”

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dokonuje sprostowania udzielonych wcześniej odpowiedzi oraz modyfikacji treści dokumentacji w następującym zakresie:

Dotyczy odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 09.02.2026 r. oraz 17.02.2026 r.

1. Sprostowanie dotyczące systemu wywoływania fal:

W nawiązaniu do odpowiedzi udzielonych w dniu **17.02.2026** r. na pytania z dnia **13.02.2026** r. dotyczące rysunku **KTG-PZT-A-1 („grota sztucznej fali”)**, Zamawiający prostuje oczywistą omyłkę w treści udzielonej odpowiedzi.

- **Było:** „Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż kuli sztucznej fali, bądź innego systemu wywoływania fal.”
- **Jest (Prawidłowe brzmienie):**
„Zakres zamówienia NIE OBEJMUJE dostawy i montażu kuli sztucznej fali, bądź innego systemu wywoływania fal.”

Uzasadnienie: Pierwotna odpowiedź została udzielona omyłkowo. Zamawiający potwierdza, że instalacja systemu wywoływania fal nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia.

2. Sprostowanie dotyczące instalacji elektrycznych (pytania TEXON)

W nawiązaniu do odpowiedzi udzielonych w dniu **09.02.2026 r.** na pytania z dnia 04.02.2026 r. (**Pytanie nr 9**), Zamawiający modyfikuje treść wyjaśnienia:

- **Było:** „Rysunki E6, E7, E8 zostaną uzupełnione i dołączone na stronie przetargu.”
- **Jest (Prawidłowe brzmienie):** „Zamawiający informuje, że rysunki E6, E7 oraz E8 są sporządzone poprawnie. Miejsca na schematach, w których brakuje opisów obwodów odbiorczych, stanowią **rezerwę projektową**. Dokumentacja w tym zakresie nie wymaga uzupełnienia.”

Uzasadnienie: Po dodatkowej konsultacji z projektantem branży elektrycznej ustalono, że brak opisów w określonych polach jest zamierzony i wynika z zaprojektowanej rezerwy w rozdzielnicach.

3. Zmiana w Zestawieniu Wyposażenia

Zamawiający dokonuje aktualizacji pliku „Zestawienie wyposażenia”.

- **Informacja dla Wykonawców:** Zmianie uległy wyłącznie ilości poszczególnych elementów wyposażenia. Rodzaj, parametry oraz samo zestawienie asortymentowe nie uległy zmianie. Prosimy o uwzględnienie zaktualizowanych ilości przy kalkulacji ceny ofertowej.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ.

Jednocześnie informuję, że termin składania i otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium nie ulegają zmianie.